



Importeur: Priomaxx GmbH
 Enscheder Straße 183
 D-48599 GRONAU (Westfalen)

E-Mail: info@priomaxx.de

Homepage: www.priomaxx.de



| Technische Daten: | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser | 73 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 1030 g. |
| Inhalt (netto) | 760 ml |
| Druck (bei 20 °C) | ca. 10 bar (1,0 MPa) ± 5% |
| Maximale Wurfweite | ca. 4 m |
| Löschdauer | ca. 35 Sek. |
| Treibmittel | Stickstoff |
| Schaumlöschmittel | AB PX-15 (AFFF) |
| Gebrauchstemperatur | -/- 15 °C tot 60 °C |
| Haltbarkeit | 5 Jahre. Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Etikett (M.H.D.) |
| Brandklasse | 5A / 21B und 1000 Volt Elektrizität |
| Lagerung | Aufbewahrung bei -/-15 °C bis + 60 °C keinen größeren Temperaturschwankungen von + / - 50 °C aussetzen |

- Recycling:

Der Feuerlöscher kann fast zu 100 % recycelt werden. Alle alten und gebrauchten Feuerlöscher können zurück an den Importeur gesendet werden.

- Wartung:

Keine Wartung ist erforderlich. Jedes Jahr muss eine Sichtprüfung durchgeführt werden und auf dem Etikett auf der Rückseite vermerkt werden. Sie können eine Sichtprüfung selbst durchführen, nachdem Sie das E-Learning, das gemäß NEN 2559 eingerichtet wurde, abgeschlossen haben, oder Sie haben es mit einem Sachkundige erledigt. Die jährlichen Inspektionen müssen auf den Etiketten (Rückseite) dokumentiert werden.

- Gesundheit:

Bei Augen- oder Mundkontakt direkt mit klarem Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Löschmittel führt nicht zu bleibenden gesundheitlichen Schäden.

- Zulassung:

Feuerlöschvermögen 5A, 21B nach EN3-7 geprüft durch MPA Dresden. Entspricht den Anforderungen nach DIN SPEC 14411:2013-07 (Nr. 1 – 8, 10) und ist von der staatlich anerkannten Prüfstelle KIWA / NCP (NL) zertifiziert. Gemäß Gesetzblatt 444:2008. Die Vorschriften der Verpackungsverordnung für Aerosoldosen wurden beachtet. Die von Priomaxx verwendeten Löschmittel erfüllen die DIN-Anforderungen und wurden von einer amtlich anerkannten Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte geprüft und registriert (KB-Nr. 28/13).

- Garantie:

Die Garantie besteht, solange das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht überschritten wurde und das ursprüngliche Originalsiegel nicht beschädigt ist.